



## NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 19 APRIL 2018

van de Adviescommissie Cultuurhistorisch Erfgoed Westland gehouden in het gemeentekantoor te Naaldwijk, Laan vd Glazen Stad 1, vergaderruimte "Courgette"

### Aanwezig

---

Voorzitter	:Mauro Smit	
Leden	:Piet van der Valk	- bouwkunde en lokale historie
	:Katheleine Koornstra	- bouwhistorie en restauratietechniek
	:Sandra Burggraaf	- restauratiearchitectuur en herbestemming
	:Ellen Gehring	- stedenbouw en archeologie
	:Ton Immerzeel	- historie en archeologie
Gemeente	:Peter Bouwer	- beleidsuitvoerend med. Historisch Erfgoed
	:Jan Keizer	- inspecteur Bouw- en Woningtoezicht
	:Amanda Jutte	- beleidsuitvoerend med. Historisch Erfgoed
Gasten	:Frank de Klerk	- Genootschap Oud Westland
	:Hans Zwetsloot	- Stol Architecten

---

### 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering.

### 2. Verslag vergadering 22 maart 2018

Het verslag wordt overeenkomstig vastgesteld.

### 3. Planbeoordeling

#### 3.1 Vooroverleg Voormalig Kropholler Raadhuis, Plein 13 te Wateringen, daklichten

De architect licht de plannen aan de hand van meegebrachte tekeningen mondeling toe. Peter en de heer Zwetsloot hebben al reeds een bezoek gebracht aan het pand.

Aan alle gemetselde gevels worden geen veranderen aangebracht. De 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> etage blijven ongewijzigd. De bovenste etage, zolder, zal in gebruik worden genomen als kantoorruimte.

Momenteel ontbreekt er daglicht. Plan is om aan het boven dakvlak dakramen aan te brengen op 2 niveaus. Op de eerste etage blijft de bestaande toestand ongewijzigd. Getracht wordt de mogelijk nog aanwezige originele plafond terug te brengen. Dit is de wens van de opdrachtgever. De Raadszaal blijft ongewijzigd.

De boven bediening (backoffice) zal worden aangepast. In de huidige technische ruimtes worden toiletten gerealiseerd ten behoeve van de gebruikers op deze verdieping. In het open gedeelte zullen 4 werkplekken worden gerealiseerd. Er vinden geen wijzigingen plaats aan de dakconstructie. De bestaande ramen worden nu gebruikt voor de airconditioning. Deze staan nu in de ruimte en zullen in de nieuwe situatie worden voorzien van een omkasting.

De architect geeft aan dat uit onderzoek is gebleken dat de aanwezige ramen niet voldoende zullen zijn voor de daglichttoetreding en er zodoende dakramen aangebracht zullen moeten worden.

Isolatie zal worden aangebracht tussen de het dak en de gordingen. Hierdoor blijven de gordingen zichtbaar. De materiaalkeuze is nog niet bekend.

De heer Zwetsloot regelt via de heer Bouwer van de gemeente een afspraak met de RCE. Een omgevingsvergunning zal nog moeten worden aangevraagd.



De Monumentencommissie doet nog geen uitspraak over deze wijziging van het rijksmonument. Dit onderwerp zal nogmaals besproken worden in de vergadering van 17 mei aanstaande. De heer Bouwer zal hetgeen in deze vergadering zal worden besproken/besloten terugkoppelen aan de heer Zwetsloot.

### **3.2W-AV-2017-2053 Middel Broekweg 154 te Honselersdijk, plaatsen zonnepanelen**

De aangeleverde tekeningen geven op dit moment geen duidelijk beeld. De commissie is akkoord mits de panelen op een afstand van minimaal 1,5 meter van de dakkapel en de rechter nok liggen. Het vlak wordt dus gedefinieerd en daaruit kan worden opgemaakt hoeveel panelen er geplaatst kunnen worden. De definitieve tekeningen worden uiterlijk 1 mei aangeleverd.

### **4. Rondvraag en sluiting**

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering rond 11:45 uur gesloten.



Aldus vastgesteld in de vergadering van de  
Adviescommissie Cultuur Historisch Erfgoed Westland

d.d.: 5 juli 2018

Voorzitter:

Secretaris: