



## NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 5 JULI 2018

van de Adviescommissie Cultuurhistorisch Erfgoed Westland gehouden in het gemeentekantoor te Naaldwijk, Laan vd Glazen Stad 1, vergaderruimte "Cress"

### Aanwezig

---

Voorzitter	:Mauro Smit	
Leden	:Piet van der Valk	- bouwkunde en lokale historie
	:Katheleine Koornstra	- bouwhistorie en restauratietechniek
	:Sandra Burggraaf	- restauratiearchitectuur en herbestemming
	:Ton Immerzeel	- historie en archeologie
Gemeente	:Peter Bouwer	- beleidsuitvoerend med. Historisch Erfgoed
	:Jan Keizer	- inspecteur Bouw- en Woningtoezicht
	:Amanda Jutte	- beleidsuitvoerend med. Historisch Erfgoed
Gasten	:Frank de Klerk	- Genootschap Oud Westland

### Afwezig m.k.

---

:Ellen Gehring - stedenbouw en archeologie

---

### 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering.

### 2. Verslag vergadering 19 april 2018

Het verslag wordt overeenkomstig vastgesteld.

### 3. Planbeoordeling

#### 3.1. W-AV-2018-0475 het oprichten van acht appartementen en veranderen van een beschermd monument Choorstraat 16 te Monster

Besproken zijn de tekeningen:

BA-1.01-D plattegronden nieuw d.d. 25-5-2018

BA-4.01-B details nieuw d.d. 25-05-2018

BA-8.02 Fotoblad bestaande gevel d.d. 25-05-2017

MO-3.01 historische gevels bestaand en nieuw d.d. 25-05-2018

De commissie gaat niet akkoord met de wijze van uitvoering met betrekking tot de plaats van de kozijnen in de dag en de profielafmetingen van kozijn stijlen en dorpels.

1. De wijze van plaatsen op deze manier, weliswaar nodig vanwege het wegwerken van het isolatierooster, doet afbreuk aan het monumentale karakter van de bestaande en te behouden gevels. De commissie adviseert de ventilatievoorziening op een andere wijze uit te voeren door bijvoorbeeld een sleuf in de bovendorpel van het houten kozijn. (bijvoorbeeld TiKu sleufrooster van Tilmar)De negge kan zodoende gelijk blijven aan de bestaande situatie in diepte en de Holonite afdekking kan achterwege blijven. Kozijnen met nieuwbouwprofielen doen geen recht aan het monument. Met de vervanging van de huidige kozijnen, ramen en deuren door nieuwe, wordt een kans gecreëerd voor het reconstrueren van het gevelbeeld zoals afgebeeld op de blauwdruk in de bouwhistorische opname. 'Historische' vensters met traditionele kozijnhoutprofielen met of zonder een duivenjager in raam- en kozijnhout, dragen zorg voor dit belangrijke aspect met het in stand houden van de karakteristieke waarde en beleving van het monument.



2. Het glas-in-loodraam uit de achtergevel in het bovenlicht van de centrale deur zou voor het HR++ glas moeten worden geplaatst in plaats van er in of erachter.

Voor verdere toelichting op het advies van de monumentencommissie kan de medewerker Beleidsuitvoering Historisch Erfgoed, de heer Peter Bouwer, worden benaderd.

**3.2. W-AV-2018-0489 het oprichten van een aanbouw en vrijstaande berging, Sand Ambachtstraat 53 's-Gravenzande**

De commissie is akkoord met de vergroting van de achteruitbouw, maar is teleurgesteld in het feit dat dit achteraf gelegaliseerd moet worden en niet vooraf door architect en eigenaar is aangevraagd.

Voor wat betreft de vervanging van de berging, gaat de monumentencommissie akkoord.

**3.3. W-AV-2018-0890 veranderen telecommunicatie installatie toren Monster**

De monumentencommissie is van mening dat bovenvermeld plan, overeenkomstig de gewaarmerkte tekeningen onder nummer: W-AV-2018-0890 NIET VOLDOET aan de eisen tenzij: Er geen bouwkundige ingrepen zullen plaatsvinden.

Het uitboren van de voor de huidige installatie gemaakte gaten bijvoorbeeld, is niet toegestaan.

**3.4. W-AV-2018-0913 verplaatsen binnenmuur Dorpskerk 's-Gravenzande**

De monumentencommissie gaat akkoord met het verplaatsen van de binnenwand conform de gewaarmerkte tekeningen, teneinde de gang van en naar de kerkzaal te verruimen. Bijzondere elementen en detailleringen, zoals de lambrisering, kozijn met glas in lood etc. worden conform de huidige bestaande situatie terug gebracht.

**4. Rondvraag en sluiting**

De monumentencommissie nodigt de wethouder uit om één van de volgende vergaderingen bij te wonen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering rond 12:30 uur gesloten.



Aldus vastgesteld in de vergadering van de  
Adviescommissie Cultuur Historisch Erfgoed Westland

d.d.: 11 oktober 2018

Voorzitter:

Secretaris: